


Husets energianvändning



Energideklaration för Södra Kungsvägen 230, Lidingö.

- 🏠 Detta hus använder 105 kWh/m² och år, varav el 15 kWh/m².
Liknande hus 122–148 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-12-10 av:
Maria Hyborn Olsen, Habistat AB